



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.044.0053604-14**
Зареєстрован в Реєстрі

Термін дії з **24 червня 2014** до **22 червня 2019**
Срок действия с

Продукція Протипожежні манжети (Fire Collars) 'BIS Pacifire EFC' для ущільнення проходок пластмасових труб (поліетиленових діаметром від 16 до 50 мм, з ПВХ діаметром від 110 мм до 200 мм, поліпропіленових діаметром від 16 мм до 110 мм, металопластикових діаметром від 16 мм до 40 мм, каналізаційних труб з поліпропілену діаметром від 50 мм до 160 мм та каналізаційних труб з мінералізованого пропілену діаметром від 58 мм до 110 мм)

3824 90 70 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п.п. 2.10, 4.18 ДБН В 1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1-8:2003 'Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість', ДСТУ Б В.1.1-4-98 'Будівельні конструкції. Метод випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо межі вогнестійкості проходок пластмасових труб через огорожувальні конструкції або протипожежні перешкоди: EI 90, EI 120 та EI 150

Виробник продукції

Изготовитель продукции

'J. van Walraven Holding B.V.' Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands (Нідерланди), адреса виробництва: 'Rolf Kuhn GmbH' (Walraven Factory S2) Jagersgrund 10, 57339 Erndtebruck, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано

Сертификат выдан

'J. van Walraven Holding B.V.' Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands (Нідерланди)

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Протипожежні манжети (Fire Collars) 'BIS Pacifire EFC' для ущільнення проходок пластмасових труб (поліетиленових діаметром від 16 до 50 мм, з ПВХ діаметром від 110 мм до 200 мм, поліпропіленових діаметром від 16 мм до 110 мм, металопластикових діаметром від 16 мм до 40 мм, каналізаційних труб з поліпропілену діаметром від 50 мм до 160 мм та каналізаційних труб з мінералізованого пропілену діаметром від 58 мм до 110 мм), що виготовляються серійно з 23.06.2014р. до 22.06.2019р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (0362) 225-923. свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 26.02.2014р

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 49-14 від 20.06.2014р. АВЛ ТОВ 'ПОЖТЕСТ',

На основании 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 61, атестат акредитації № 2Н334 від 10.08.2012р., акту обстеження виробництва № 305-306-Б від 20.11.2013р., звіту про оцінювання системи управління якістю № 305-306-Б від 18.11.2013р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

М.П.

підпис

В.В. Зарудний

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 298454